

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 263 DEL 14/08/2018**

OGGETTO: M.D.S. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO CARRIER DELLA SEDE CAMERALE DI LUCCA ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2018: CONSUNTIVO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI E PREVENTIVO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA POMPA DI CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 218 del 26/06/2018 con la quale è stato disposto un intervento di manutenzione riguardante l'impianto di condizionamento centralizzato Carrier per il ripristino dell'ottimale funzionamento dei due gruppi di raffreddamento con ricarica del gas refrigerante e la sostituzione di n. 2 pompe di circolazione dell'acqua;

Tenuto presente che:

- per la realizzazione di tutti gli interventi di cui alla richiamata determinazione è stata effettuata una prenotazione di spesa pari ad € 11.912,62 (esclusa IVA);

- non tutto il materiale ricompreso nel preventivo (gas refrigerante) è stato impiegato nella riparazione eseguita nel recente mese di luglio così come non sono di fatto state effettuate tutte le ore di manodopera inizialmente preventivate; sarà, invece, necessario sostituire una pompa di circolazione dell'acqua in più, oltre alle 2 già previste, a causa di un malfunzionamento evidenziatosi nel corso dell'intervento di riparazione;

Preso atto:

- dei lavori già eseguiti a luglio che ammontano ad € 10.296,43 (esclusa IVA), di cui al consuntivo n. 01/2018 del 13/08/2018 della M.D.S. Srl, e del preventivo per la sostituzione della pompa n. 7, riparazione che sarà eseguita a breve, per un importo pari a € 1.448,77

(esclusa IVA) per cui la spesa totale è pari ad € 11.745,20 (esclusa IVA), con una minore spesa rispetto a quanto preventivato - € 11.912,62 -, nella misura di € 167,42;

- del costo della nuova pompa che è stato rilevato dal Listino Prezzi della Camera di Commercio di Milano (ultima edizione), così come il costo della manodopera;

#### DETERMINA

1. di prendere atto del consuntivo dei lavori eseguiti, della necessità di sostituire a breve una terza pompa di circolazione dell'acqua e, conseguentemente, della variazione dell'importo della spesa sostenuta che passa da € 11.912,62 a € 11.745,20 (esclusa IVA).

IL DIRIGENTE  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente